

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering



## Voorwoord



**Lees de handleiding vóór gebruik zorgvuldig door.**

Dit document bevat alle informatie die bijdraagt aan een veilige en optimale bediening en onderhoud van de ComfoD 300 Basic (vanaf hier "de unit" genoemd). De unit is onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Hierdoor is het mogelijk dat de unit enigszins afwijkt van de omschrijvingen.

**In dit document komen de navolgende pictogrammen voor:**



Punt van aandacht.



Gevaar voor:

- schade aan de unit;
- niet optimale werking van de unit bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.



Gevaar voor persoonlijk letsel van de gebruiker.



Onderhoud



**Vragen**

Neem contact op met de leverancier als u vragen heeft of een nieuw document of nieuwe filters wilt bestellen.

**De contactgegevens van de belangrijkste leverancier is:**

Zehnder Group Belgium nv/sa  
Stephenson Plaza  
Blarenberglaan 3C/001  
2800 Mechelen  
T +32 15 28 05 10  
F +32 15 28 05 11  
info@zehnder.be  
www.zehnder.be

## Gebruik van het toestel

De bediening mag alleen worden gebruikt wanneer het correct is geïnstalleerd volgens de instructies en richtlijnen in de installatiehandleiding van de bediening. De bediening kan worden gebruikt door:

- kinderen van 8 jaar en ouder;
- personen met beperkte fysieke mogelijkheden;
- personen met beperkte zintuiglijke vermogens;
- personen met verminderde geestelijke vermogens;
- personen met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van de bediening en de mogelijke gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud zal niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd

**Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die dit document bevat:**

Informatie	Hoofdstuk
Algemene informatie over het ventilatiesysteem.	1
De veiligheidsvoorschriften die opgevolgd dienen te worden	1
Beschikbare bedieningen.	2
Uitleg van de informatie op het display van de unit.	2
Instellen van de parameters (P-menu's) via het display.	2
Overzicht van alle parameters (P-menu's).	2
Garantie en aansprakelijkheid.	3
Wat te doen met de unit aan het einde van de levensduur.	3
EG-verklaring van overeenstemming.	3
Hoe de filters van de unit kunnen worden gereinigd of vervangen.	4
Hoe de ventielen van het ventilatiesysteem kunnen worden gereinigd.	4
Wanneer de installateur of onderhoudsmonteur langs moet komen om de unit te onderhouden.	4
Wat te doen in geval van een storing.	5

**Alle rechten voorbehouden.**

Dit document is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in dit document. In geval van onenigheid is de Engelse tekst leidend.

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
1 Inleiding en veiligheid .....	4
2 Werking .....	5
2.1 Beschikbare bedieningen.....	5
2.2 Betekenis van de gegevens op het display .....	6
2.3 Het aflezen en instellen van de comforttemperatuur .....	8
2.4 Het in- en uitschakelen van de toevoerventilator .....	8
2.5 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de RFZ .....	9
2.6 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de SA 1-3V of SAI Flash .....	9
2.7 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de badkamerschakelaar .....	10
2.8 Het instellen van een inschakelvertraging badkamerschakelaar .....	10
2.9 Het instellen van een tijd voor de filterwaarschuwing .....	11
2.10 P-menu's voor gebruiker .....	12
3 CE-markering en garantie .....	13
4 Onderhoud  .....	15
4.1 Het reinigen of vervangen van de filters  .....	15
4.1.1 Het vervangen van interne filters  .....	15
4.1.2 Het reinigen van de interne filters  .....	17
4.2 Het reinigen van de ventielen  .....	17
4.3 Condensafvoer  .....	17
4.4 Onderhoud door de installateur of onderhoudsmonteur  .....	17
5 Storingen .....	17
I Installatie-/Meetrapport .....	18
II Onderhoudslog .....	19

## 1 Inleiding en veiligheid


De unit is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning voor een energiezuinige ventilatie in woningen. Balansventilatie houdt in dat vervuilde lucht uit de keuken, de badkamer, de toilet(ten) en eventueel de berging wordt afgezogen en eenzelfde hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers. Kieren onder de deuren zorgen voor een goede doorstroom in de woning.



**Controleer of deze kieren en/of roosters niet worden afgedicht door bijvoorbeeld meubilair, deurrubbers of hoogpolig tapijt. De kier moet minimaal 70 cm<sup>2</sup> zijn.**

Een balansventilatiesysteem bestaat uit:

- De unit (A);
- Kanalsysteem voor de aanvoer van buitenlucht (B);
- Kanalsysteem voor de afvoer van binnenlucht (C);
- Toevoerventielen in de woon- en slaapkamers (D);
- Afvoerventielen in de keuken, de badkamer, de toilet en eventueel de berging (E).



## Veiligheidsvoorschriften

Neem steeds de veiligheidsvoorschriften in dit document in acht. Indien de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de unit.

- Wij raden aan een onderhoudscontract af te sluiten zodat de unit regelmatig wordt gecontroleerd. Via uw leverancier zijn adressen te verkrijgen van erkende installateurs in uw omgeving;
- Alleen een erkend installateur mag de unit installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren tenzij anders aangegeven in dit document;
- Bewaar dit document gedurende de gehele levensduur in de nabijheid van de unit;
- Volg de instructies voor het onderhouden van de filters nauwkeurig op;
- Controleer of er geen spanning op de unit staat of kan komen te staan tijdens het verrichten van werkzaamheden aan de unit;
- Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, zal er geen mechanische ventilatie van de woning meer zijn. Hierdoor kunnen vocht- en schimmelproblemen in de woning optreden;
- De unit kan niet worden geopend zonder gebruik van gereedschappen.







## 2 Werking

Hoe de bedieningen van de unit afgelezen en gebruikt moeten worden staat vermeld in de handleiding van de bediening.














Hoe de display op de unit afgelezen en gebruikt moeten worden staat vermeld in dit document.

### 2.1 Beschikbare bedieningen

Eén of meer van de volgende bedieningsmiddelen kunnen aanwezig zijn voor de bediening van de unit:

Afbeelding	Naam	Functies
	Display op de unit	<p>Geeft de ingestelde ventilatiestand weer;                      Geeft een storing of filterwaarschuwing weer;                      Geeft weer dat de bypass geopend is;                      In- en uitschakelen van de toevoerventilator;                      Weergeven en instellen van de comforttemperatuur;                      Instellen van de P-menu's;                      Resetten van storingen en filterwaarschuwing.</p> <p> <b>Via het display op de unit kan niet de gewenste ventilatiestand gekozen worden.</b></p>
	SA 1-3V	<p>Instellen van de gewenste ventilatiestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = Laag;</li> <li>■ 2 = Normaal;</li> <li>■ 3 = Hoog;</li> <li>■ Tijdelijke hoogstand.</li> </ul>
	SAI Flash	<p>Instellen van de gewenste ventilatiestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = Laag;</li> <li>■ 2 = Normaal;</li> <li>■ 3 = Hoog;</li> <li>■ Tijdelijke hoogstand.</li> </ul> <p>Geeft een storing of filterwaarschuwing weer.</p>
	Badkamerschakelaar	De tijdelijke hoogstand inschakelen
	RFZ	<p>Instellen van de ventilatiestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = Laag;</li> <li>■ 2 = Normaal;</li> <li>■ 3 = Hoog;</li> <li>■ ⌚ = Tijdelijke hoogstand.</li> </ul> <p>Geeft een storing of filterwaarschuwing weer.</p>

## 2.2 Betekenis van de gegevens op het display

Afbeelding	Omschrijving	Wat te doen?
	De verlichting werkt niet. De stroom van de unit is uitgeschakeld.	Schakel de stroom van de unit in.
	In het midden van het display staat één cijfer. Dit is de huidige ventilatiestand. De volgende ventilatiestanden kunnen verschijnen: ■ 1 = Laag; ■ 2 = Normaal; ■ 3 = Hoog.	U hoeft geen actie te ondernemen.
	In het midden van het display staat de letter "A". Dit is de huidige ventilatiestand. De letter A betekent "Afwezig".	U hoeft geen actie te ondernemen.
	Links van het display staat de letter "t" met daarnaast een nummer. Dit betekent dat de tijdelijke hoogstand is geactiveerd. Het cijfer geeft de ventilatiestand weer.	U hoeft geen actie te ondernemen.
	In het midden van het display staat een cijfer met daarvoor een punt. Dit betekent dat de bypass geopend is. Het cijfer geeft de ventilatiestand weer.	U hoeft geen actie te ondernemen.
	De letters "FiL" en "tEr" (of "tEr" en "FiL") knipperen op het display. De "interne filterwaarschuwing" wordt weergegeven.	Reinig of vervang de filters zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud".
	Links op het display knippert de letter "A" en rechts op het display staan een of twee cijfers. De huidige "storingscode" wordt weergegeven.	Neem contact op met de installateur of onderhoudsmonteur zoals beschreven in het hoofdstuk "Storingen".
	Links op het display knippert de letter "E" en rechts op het display staat een cijfer. De huidige "storingscode" wordt weergegeven.	Neem contact op met de installateur of onderhoudsmonteur zoals beschreven in het hoofdstuk "Storingen".
	Links op het display knipperen de letters "EA" en rechts op het display staat een cijfer. De huidige "storingscode" wordt weergegeven.	Neem contact op met de installateur of onderhoudsmonteur zoals beschreven in het hoofdstuk "Storingen".
	Links op het display knippert de letter "P" en rechts op het display staan een of twee cijfers. Het geselecteerde "P-menu" wordt weergegeven.	U hoeft geen actie te ondernemen.  <b>De onderste knoppen van het display werken nu niet.</b>
	Een, twee of drie nummers staan rechts op het display. De huidige instelling van het geselecteerde "P-menu" wordt weergegeven.	U hoeft geen actie te ondernemen.  <b>De onderste knoppen van het display werken nu niet.</b>

Afbeelding	Omschrijving	Wat te doen?
	<p>Drie cijfers met een punt achter het tweede cijfer staan in het display. De huidige instelling van de comforttemperatuur wordt weergegeven.</p>	<p>U hoeft geen actie te ondernemen.</p>
	<p>Het lampje boven het pictogram van de woning met één pijltje brandt. De toevoerventilator is uitgeschakeld. Er wordt geen frisse lucht toegevoerd.</p>	<p>Vergeet niet de toevoerventilator weer in te schakelen als de toevoerventilator handmatig is uitgeschakeld.</p>
	<p>Het lampje boven het pictogram van de woning met twee pijltjes brandt. De toevoerventilator is ingeschakeld. Uw woning is nu voorzien van balansventilatie.</p>	<p>U hoeft geen actie te ondernemen.</p>











## 2.3 Het aflezen en instellen van de comforttemperatuur

De unit streeft ernaar lucht op een optimale temperatuur toe te voeren op basis van de ingestelde comforttemperatuur.

 **De comforttemperatuur kan het beste worden ingesteld op dezelfde temperatuur van de kamerthermostaat (van het CV-systeem).**

De comforttemperatuur ligt tussen de 12°C en 28°C. Meer informatie over het aflezen of instellen van de comforttemperatuur leest u in de handleiding van het betreffende bediening.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk minimaal 3 seconden op 		De ingestelde comforttemperatuur wordt weergegeven.
2	Druk op 		De comforttemperatuur neemt toe met 0,5°C.
	Of druk op 		De comforttemperatuur neemt af met 0,5°C.
3	Druk op 		De comforttemperatuur wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar het standaardscherm.

## 2.4 Het in- en uitschakelen van de toevoerventilator





Indien gewenst, kan de toevoerventilator van de unit handmatig worden uitgeschakeld. Bijvoorbeeld om onplezierige geurtjes buiten te houden. Bedenk daarbij wel dat het uitschakelen van de ventilator het balansventilatiesysteem van de woning uit zijn evenwicht brengt. Vergeet dus niet de toevoerventilator weer in te schakelen. Meer informatie over het in- of uitschakelen van de toevoerventilator leest u in de handleiding van het betreffende bediening.

### Wanneer kan de toevoerventilator niet via het display worden uitgeschakeld?

Om te voorkomen dat er lucht uit de schoorsteen wordt teruggezogen in de woning, beschikt de unit over een openhaardregeling. De installateur of de onderhoudsmonteur kan dit programma inschakelen als dat gewenst is. Zolang de openhaardregeling geactiveerd is, kan de toevoerventilator niet handmatig worden uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de woning in onderdruk komt te staan en zo rookgassen naar binnen worden gezogen.

### Wanneer kan de toevoerventilator niet worden ingeschakeld?

De toevoerventilator kan niet alleen handmatig worden bediend, maar wordt automatisch geregeld door de unit zelf. Dat gebeurt in de winter om te voorkomen dat de unit bevroert. Als de toevoerlucht te koud is voor de unit, wordt de toevoerventilator automatisch uitgeschakeld. De toevoerventilator kan dan niet handmatig worden ingeschakeld.

	Actie display	Reactie op display	Toelichting
1	Druk minimaal 3 seconden op 		De toevoerventilator is uitgeschakeld.  Het lampje boven de woning met één pijl brandt.
2	Druk minimaal 3 seconden op 		De toevoerventilator is ingeschakeld.  Het lampje boven de woning met twee pijlen brandt.



**De uitgeschakelde ventilator schakelt zichzelf niet automatisch weer in. Vergeet dus niet hem later weer aan te zetten.**

<sup>3</sup> De weergegeven instellingen zijn de standaardinstellingen van de unit. Deze kunnen afwijken van de huidige instelling van de unit.



## 2.5 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de RFZ

Via een knop op de RFZ kan de unit een bepaalde periode op een hogere stand worden gezet.

Gebruik deze stand als enige tijd extra ventilatie gewenst is zoals tijdens het koken of douchen.

In de documentatie van de RFZ leest u hoe u de tijdelijke hoogstand in- of uitschakelt. De RFZ heeft twee tijdelijke hoogstanden die afzonderlijk moeten worden ingesteld.

In P-menu 25 moet de duurtijd van de tijdelijke hoogstand ingesteld worden waarbij de knop van de RFZ kort wordt ingedrukt. Deze timer kan tussen de 1 minuut en 10 minuten worden ingesteld.

In P-menu 26 moet de duurtijd van de tijdelijke hoogstand ingesteld worden waarbij de knop van de RFZ lang wordt ingedrukt. Deze timer kan tussen de 1 minuut en 120 minuten worden ingesteld.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk op 		De belangrijkste P-menu's worden geopend.
2	Druk op 		De submenu's van het geselecteerde P-menu worden geopend.
3	Druk op  totdat P25 of P26 in het display staat.		De verschillende submenu's van het geselecteerde P-menu worden weergegeven.
4	Druk op 		Het geselecteerde P-menu wordt geopend.
5	Druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut toe.
	Of druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut af.
6	Druk op 		De tijdvertraging wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
	Druk op 		De oorspronkelijke instellingen worden weer hersteld en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
7	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar de P-hoofdmenu's.
8	Druk op 		Er wordt teruggekeerd terug naar het standaardscherm.

## 2.6 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de SA 1-3V of SAI Flash

De unit kan een bepaalde periode op een hogere stand worden gezet. Gebruik deze stand als enige tijd extra ventilatie gewenst is zoals tijdens het koken of douchen. In de documentatie van de SA 1-3V of SAI Flash is terug te vinden hoe de tijdelijke hoogstand in- of uitgeschakeld kan worden. De duurtijd van de tijdelijke hoogstand kan in P-menu 23 ingesteld worden tussen de 0 minuut en 120 minuten.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk op 		De belangrijkste P-menu's worden geopend.
2	Druk op 		De submenu's van het geselecteerde P-menu worden geopend.
3	Druk op  totdat P23 verschijnt.		De verschillende submenu's van het geselecteerde P-menu worden weergegeven.
4	Druk op 		Het geselecteerde P-menu wordt ingevoerd.
5	Druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut toe.
	Of druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut af.
6	Druk op 		De tijdvertraging wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
	Druk op 		De oorspronkelijke instellingen worden weer hersteld en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
7	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar de P-hoofdmenu's.
8	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar het standaardscherm.

<sup>3</sup> De weergegeven instellingen zijn de standaardinstellingen van de unit. Deze kunnen afwijken van de huidige instelling van de unit.

## 2.7 Het instellen van een uitschakelvertraging voor de badkamerschakelaar

De unit kan een bepaalde periode op een hogere stand worden gezet. Gebruik deze stand als enige tijd extra ventilatie gewenst is zoals tijdens het koken of douchen. In de documentatie van de badkamerschakelaar is terug te vinden hoe de tijdelijke hoogstand in- of uitgeschakeld kan worden. De duurtijd van de tijdelijke hoogstand kan in P-menu 22 ingesteld worden tussen de 0 minuut en 120 minuten.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk op 		De belangrijkste P-menu's worden geopend.
2	Druk op 		De submenu's van het geselecteerde P-menu worden geopend.
3	Druk op  totdat P22 verschijnt		De verschillende submenu's van het geselecteerde P-menu worden weergegeven.
4	Druk op 		Het geselecteerde P-menu wordt ingevoerd.
5	Druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut toe.
	Of druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut af.
6	Druk op 		De tijdvertraging wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
	Druk op 		De oorspronkelijke instellingen worden weer hersteld en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
7	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar de P-hoofdmenu's.
8	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar het standaardscherm.

## 2.8 Het instellen van een inschakelvertraging badkamerschakelaar

Een hoge ventilatiestand is niet altijd nodig. Zo is het bijvoorbeeld overbodig als u zich slechts kort in de badkamer bevindt. U kunt hiervoor een tijdvertraging instellen zodat de unit niet direct de hoogstand activeert. In de documentatie van de badkamerschakelaar is terug te vinden hoe de inschakelvertraging in- of uitgeschakeld kan worden. De inschakelvertraging kan in P-menu 21 ingesteld worden tussen de 0 minuut en 15 minuten.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk op 		De belangrijkste P-menu's worden geopend.
2	Druk op 		De submenu's van het geselecteerde P-menu worden geopend.
3	Druk op 		Het geselecteerde P-menu wordt geopend.
4	Druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut toe.
	Of druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut af.
5	Druk op 		De tijdvertraging wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
	Druk op 		De oorspronkelijke instellingen worden weer hersteld en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
6	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar de P-hoofdmenu's.
7	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar het standaardscherm.

<sup>3</sup> De weergegeven instellingen zijn de standaardinstellingen van de unit. Deze kunnen afwijken van de huidige instelling van de unit.

## 2.9 Het instellen van een tijd voor de filterwaarschuwing

Hoe snel de filters van de unit moeten worden gereinigd of vervangen, hangt af van de aanwezige luchtkwaliteit.

Op het platteland raken filters minder snel vervuild dan in stedelijke gebieden. Om die reden heeft de filterwaarschuwing een instelbare tijdvertraging.

Als de tijdvertraging is beëindigd, verschijnen de volgende filterwaarschuwingen afwisselend op het display: **FIL** en **EEF** (of **EEF** en **FIL**).

Hoe de filters moeten worden vervangen staat in het hoofdstuk "Onderhoud".

Hoe de filters moeten worden gereinigd of vervangen staat in het hoofdstuk "Onderhoud". De tijdvertraging kan in P-menu 24 ingesteld worden tussen de 10 weken en 25 weken.

	Actie display	Reactie op display <sup>3</sup>	Toelichting
1	Druk op 		De belangrijkste P-menu's worden geopend.
2	Druk op 		De submenu's van het geselecteerde P-menu worden geopend.
3	Druk op  totdat P24 verschijnt.		De verschillende submenu's van het geselecteerde P-menu worden weergegeven.
4	Druk op 		Het geselecteerde P-menu wordt geopend.
5	Druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut toe.
	Of druk op 		De tijdvertraging neemt met 1 minuut af.
6	Druk op 		De tijdvertraging wordt bevestigd en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
	Druk op 		De oorspronkelijke instellingen worden weer hersteld en er wordt teruggekeerd naar de submenu's van het geselecteerde P-menu.
7	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar de P-hoofdmenu's.
8	Druk op 		Er wordt teruggekeerd naar het standaardscherm.

<sup>3</sup> De weergegeven instellingen zijn de standaardinstellingen van de unit. Deze kunnen afwijken van de huidige instelling van de unit.

## 2.10 P-menu's voor gebruiker

De software van de unit kan worden aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Dit wordt gedaan doormiddel van het instellen van waarden in de P-menu's van de software. De P-menu's kunnen worden ingesteld op het display van de unit. Menu P1 en menu P9 zijn uitlees menu's, menu P2 is voor het instellen van onder andere tijdvertragingen. Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbare P-menu's.






### Menu P1 > Status van tijdregelingen

Submenu	Omschrijving	Statussen
		Geactiveerd
P11	Menu P21 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P12	Menu P22 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P13	Menu P23 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P14	Menu P24 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P15	Menu P25 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P16	Menu P26 op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)
P17	Zomermodie op dit moment actief?	Ja (1) / Nee (0)

### Menu P9 > Status van extra regelingen

Submenu	Omschrijving	Statussen
		Geactiveerd
P90	Openhaardregeling actief?	Ja (1) / Nee (0)
P91	Bypass geopend?	Ja (1) / Nee (0)
P94	n.v.t.	Ja (1) / Nee (0)
P95	Vorstbeveiliging of vorstvrij element actief?	Ja (1) / Nee (0)
P97	Enthalpieregeling actief?	Ja (1) / Nee (0)

### Menu P2 > Instellen van tijdvertragingen

Submenu	Omschrijving	Waarden Tijdvertragingen		
		Minimum	Maximum	Algehele reset
P21  <b>Alleen van toepassing op installaties met een badkamerschakelaar.</b>	Inschakelvertraging voor de badkamerschakelaar (om naar de hoge stand te gaan). 'x' minuten ná het bedienen van de badkamerschakelaar, gaat de unit naar de hoge stand.	0 min.	15 min.	0 min.
P22  <b>Alleen van toepassing op installaties met een badkamerschakelaar.</b>	Uitschakelvertraging voor de badkamerschakelaar (om naar de normale stand te gaan). 'x' minuten ná het bedienen van de badkamerschakelaar, gaat de unit naar de normale stand.	0 min.	120 min.	30 min.
P23  <b>Alleen van toepassing op installaties met een SA 1-3V of SAI Flash schakelaar.</b>	Uitschakelvertraging voor ventilatiestand 3 (met een bedrade 3-standenschakelaar). Als ventilatiestand 3 (hoog) kort wordt ingeschakeld (< 3 sec), schakelt de unit 'x' minuten naar de hoge stand om vervolgens automatisch terug te keren naar de normale stand.  Als u binnen de vertragingstijd een schakelaar bedient, gaat de unit onmiddellijk naar de ingestelde ventilatiestand.	0 min.	120 min.	0 min.
P24	Filterwaarschuwing 'x' weken na het reinigen of vervangen van de filters verschijnt de melding "filter vuil".	10 weken	26 weken	16 weken
P25  <b>Alleen van toepassing op installaties met een RFZ schakelaar.</b>	Uitschakelvertraging voor ventilatiestand 3 (via ☺). Druk kort (< 2 sec.) op ☺ en de unit schakelt 'x' minuten over op de hoge stand om vervolgens automatisch terug te keren naar de normale stand.  Als u binnen de vertragingstijd een schakelaar bedient, gaat de unit onmiddellijk naar de ingestelde ventilatiestand.	1 min.	20 min.	10 min.
P26  <b>Alleen van toepassing op installaties met een RFZ schakelaar.</b>	Uitschakelvertraging voor ventilatiestand 3 (via ☺). Houd de knop ☺ even ingedrukt (> 2 sec.) en de unit schakelt 'x' minuten over op de hoge stand om vervolgens automatisch terug te keren naar de normale stand.  Als u binnen de vertragingstijd een schakelaar bedient, gaat de unit onmiddellijk naar de ingestelde ventilatiestand.	1 min.	120 min.	30 min.
P27	n.v.t.	0 min.	120 min.	30 min.

### 3 CE-markering en garantie

#### Garantiebepalingen

De fabrikant levert garantie op de unit voor een periode van 24 maanden na de installatie tot een maximum van 30 maanden na de productiedatum. Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend voor materiaalfouten en/of constructiefouten die in de garantieperiode zijn ontstaan. In het geval van een garantieclaim mag de unit niet worden gedemonteerd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Garantie op reserveonderdelen wordt alleen verstrekt als de onderdelen door de fabrikant zijn geleverd en door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.

De garantie vervalt indien:

- de garantieperiode verstreken is;
- de unit gebruikt wordt zonder filters;
- onderdelen zijn gebruikt die niet door de fabrikant zijn geleverd;
- reparaties of aanpassingen zijn uitgevoerd door onbevoegden.
- de installatie niet volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd;
- de gebreken het gevolg zijn van verkeerde aansluiting, ondeskundig gebruik of vervuiling van het systeem;

De kosten van demontage en montage ter plaatse vallen buiten de garantiebepalingen. Dit geldt ook voor normale slijtage. De fabrikant behoudt zich het recht voor de constructie en/of configuratie van

zijn producten op elk moment te wijzigen zonder de verplichting eerder geleverde producten aan te passen.

#### Aansprakelijkheid

De unit is ontworpen en gefabriceerd voor toepassing in een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning van Zehnder. Elk ander gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik en kan leiden tot schade aan de unit of persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade welke is terug te leiden tot:

- het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- en onderhoudsinstructies in dit document;
- het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd of voorgeschreven. De verantwoordelijkheid voor het toepassen van dergelijke onderdelen ligt geheel bij de installateur;
- normale slijtage.

#### Einde van de levensduur

Overleg met de leverancier wat gedaan moet worden met de unit aan het einde van de levensduur. Als het niet mogelijk is de unit terug te leveren, deponeer deze dan niet bij het normale afval, maar informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik van componenten of milieuvriendelijke verwerking van de materialen.

Gooi ook de batterijen van de draadloze schakelaars niet weg bij het normale afval maar lever deze in bij de daarvoor aangewezen plaatsen.

#### CE-markering

Zehnder Group Nederland B.V.  
Lingenstraat 2 • 8028 PM Zwolle-NL  
T +31 (0)38 4296911 • F +31 (0)38 4225694  
Handelsregister Zwolle 05022293

#### Omschrijving machine

#### Voldoet aan richtlijnen

#### EG-verklaring van overeenstemming

Warmteterugwinunits: ComfoD 300 Basic

Machinerichtlijn (2006/42/EEG)

Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EEG)

EMC-richtlijn (2004/108/EEG)

Zwolle, 26-10-2015

Zehnder Group Nederland B.V.

A.C. Veldhuijzen,  
Hoofd van R&D  
Competence Center ComfoSystems

**Prestatieverklaring voor woonhuisventilatiesystemen volgens EU verordening Nr. 1253/2014.**

**Ventilatiesysteem met warmteterugwinning Zehnder ComfoD 300**

Naam van de leverancier of handelsmerk	Zehnder group			Zehnder group			Zehnder group			Zehnder group		
	ComfoD 300			ComfoD 300			ComfoD 300			ComfoD 300		
Typeaanduiding	ComfoD 300			ComfoD 300			ComfoD 300			ComfoD 300		
SEC in [kWh/(m <sup>2</sup> a)] voor elk soort klimaat (koud, gematigd, warm)	-76,6	-37,9	-13,0	-77,5	-38,6	-13,7	-79,6	-40,5	-15,4	-83,1	-43,4	-18,0
SEC-klasse	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Soort ventilatiesysteem	Residentiele ventilatie in twee richtingen			Residentiele ventilatie in twee richtingen			Residentiele ventilatie in twee richtingen			Residentiele ventilatie in twee richtingen		
Soort aandrijving	Aandrijving met verschillende snelheden (driestandenschakelaar)			Verschillende snelheden. Aandrijving met drie variabele snelheden			Variabele snelheden			Variabele snelheden		
Soort Warmteterugwinning <sup>1</sup>	Recuperatief			Recuperatief			Recuperatief			Recuperatief		
Thermisch rendement <sup>2</sup>	91%			91%			91%			91%		
Maximumdebiet in [m <sup>3</sup> /h] <sup>3</sup>	325			325			325			325		
Maximum elektrisch vermogen [W] <sup>4</sup>	153			153			153			153		
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> ) in [dB(A)] <sup>5</sup>	48			48			48			48		
Referentiedebiet [m <sup>3</sup> /s] <sup>6</sup>	0,063			0,063			0,063			0,063		
Referentiedrukverschil [Pa]	50			50			50			50		
SPI in [W/(m <sup>3</sup> /h)] <sup>7</sup>	0,25			0,25			0,25			0,25		
Regelingsfactor en regelingsstypologie	1 Driestandenschakelaar			0,95 Tijdsturing			0,85 Sturing op basis van 1 sensor			0,65 Sturing op basis van 2 of meer sensoren		
Interne en externe lekkage (%) <sup>8</sup>	Intern: 0,6% Extern: 2,1%			Intern: 0,6% Extern: 2,1%			Intern: 0,6% Extern: 2,1%			Intern: 0,6% Extern: 2,1%		
Mengpercentage <sup>9</sup>	-			-			-			-		
Plaats en beschrijving van visueel waarschuwingssignaal	melding op display unit of externe bedieningseenheid			melding op display unit of externe bedieningseenheid			melding op display unit of externe bedieningseenheid			melding op display unit of externe bedieningseenheid		
Internetadres voor montage en demontage instructies	www.zehnder.be			www.zehnder.be			www.zehnder.be			www.zehnder.be		
Gevoeligheid voor drukschommelingen [%] <sup>10</sup>	-			-			-			-		
Lucht dichtheid tussen binnen en buiten [m <sup>3</sup> /h] <sup>11</sup>	-			-			-			-		
AEC (kWh elektriciteit/a) voor elk klimaat (koud, gematigd, warm)	13,6	8,3	7,8	13,1	7,7	7,2	11,5	6,1	5,7	9,1	3,8	3,3
AHS (in kWh primaire energie/a) voor elk klimaat (koud, gematigd, warm)	90,3	46,1	20,9	90,5	46,3	20,9	91,1	46,6	21,1	92,2	47,1	21,3

<sup>1</sup>: Soort warmteterugwinning: recuperatief is een warmtewisselaar zonder bewegende delen (platenwarmtewisselaar).

<sup>2</sup>: Temperatuurrendement volgens EN13141-7:2010 bij nominaal debiet en 50 Pa externe druk; volgens EN13141-8:2014 voor systemen zonder kanaalaansluitingen

<sup>3</sup>: Maximaal debiet bij 100 Pa externe druk. Dit debiet kan groter zijn dan het maximaal debiet dat Zehnder adviseert

<sup>4</sup>: Elektrisch vermogen bij maximaal debiet

<sup>5</sup>: Kastuitstraling bij het referentiedebiet. Dit is 70% van het maximum debiet.

<sup>6</sup>: Referentiedebiet (70% van het maximum debiet bij 50 Pa externe druk volgens EN13141-7:2010)

<sup>7</sup>: Volgens EN13141-7:2010 bij het referentiedebiet

<sup>8</sup>: Volgens EN13141-7:2010; volgens EN13141-8:2014 voor toestellen zonder kanaalaansluitingen

<sup>9</sup>: Volgens EN13141-8:2014 voor toestellen zonder kanaalaansluitingen

<sup>10</sup>: Volgens EN13141-8:2014 voor toestellen zonder kanaalaansluitingen: Gevoeligheid voor drukschommelingen bij +20 Pa en -20 Pa

<sup>11</sup>: Volgens EN13141-8:2014 voor toestellen zonder kanaalaansluitingen


SPI: Specifiek ingangsvermogen

SEC: Specifiek energieverbruik


AEC: Jaarlijks stroomverbruik

AHS: Jaarlijks bespaarde energie voor verwarming


## 4 Onderhoud

 **Als de onderhoudswerkzaamheden aan de unit niet (periodiek) uitgevoerd worden, zal het ventilatiesysteem uiteindelijk niet meer optimaal functioneren.**

De unit moet elk jaar door een specialist worden gecontroleerd en gereinigd. Om er zeker van te zijn dat de unit jarenlang probleemloos werkt, adviseren wij een onderhoudscontract af te sluiten met een deskundig bedrijf.

 **Zorg ervoor dat er tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden geen spanning op de unit staat.**

De stekker moet steeds in het stopcontact blijven, tenzij de unit voor een ernstige storing, filtervervanging, of een andere dringende reden, buiten bedrijf moet worden gesteld.

 **Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, zal er geen mechanische ventilatie van de woning meer zijn. Hierdoor kunnen vocht- en schimmelproblemen in de woning optreden.**

### 4.1 Het reinigen of vervangen van de filters

 **Vervang de filters (minimaal) elke zes maanden en reinig de filters elke twee of drie maanden.**

Reinig of vervang de filters als dit op het display wordt aangegeven.

De volgende filterwaarschuwingen verschijnen afwisselend op het display: **FIL** en **LEF** (of **LEF** en **FIL**)

De installateur van de unit kan de vereiste nieuwe filters leveren.

#### 4.1.1 Het vervangen van interne filters


Type filter	Artikelnummer
2x G4	400100085
1x F7 / 1x G4	400100084
2x F7	400100086



Actie		Toelichting
1	 <p>4 seconden</p>	<p>Reset de filterwaarschuwing door minimaal 4 seconden op <b>OK</b> te drukken op het display totdat de waarschuwing verdwijnt.</p>
2		<p>Schakel de spanning van de unit uit.</p>
3		<p>Trek de handgrepen (A) uit de unit.</p>
4		<p>Trek de vervuilde filters (B) uit de unit.</p>
7		<p>Plaats de schone filter terug in de unit en schakel de stroom weer in.</p> <p> Het wordt aanbevolen, zodra de unit voor de eerste keer gebruikt wordt, eerst de filters te vervangen en ventielen te reinigen. Het is namelijk mogelijk dat er tijdens de bouwphase wat bouwstof in het ventilatiesysteem terecht is gekomen.</p>

#### 4.1.2 Het reinigen van de interne filters

Zuig de filters (B) schoon met een stofzuiger in plaats van ze te vervangen met nieuwe filters.

 **Het wordt aanbevolen om na een verbouwing met werkzaamheden die een hoge stofontwikkeling veroorzaken (zoals b.v.: parket schuren, laminaat zagen of betonvloer vegen) de filters van de ComfoD Basic en de ventielen te reinigen. Het is namelijk mogelijk dat er tijdens de bouwphase wat bouwstof in het ventilatiesysteem terecht is gekomen.**

#### 4.2 Het reinigen van de ventielen

Reinig de ventielen (minimaal) twee keer per jaar.

1. Noteer de instellingen van het ventiel;
2. Haal het ventiel uit de wand of het plafond;
3. Reinig het ventiel in een oplossing van zeep en warm water;
4. Spoel het ventiel goed af en droog het af;
5. Plaats het ventiel op EXACT DEZELFDE STAND (en IN HETZELFDE GAT) terug;
6. Herhaal deze procedure voor de andere ventielen.

 **Sommige ventielen zijn voorzien van een filter. Reinig eventuele filters op dezelfde wijze als de ventielen.**

##### Stand van de ventielen

De ventilatielucht wordt via ventielen toe- en afgevoerd. Kieren onder of bij deuren in de woning zorgen voor een goede luchtstroom. Om er zeker van te zijn dat de ventilatiehoeveelheden in de juiste vertrekken gehandhaafd blijven, moet u de volgende zaken in acht nemen:

- Controleer of de kieren onder of bij deuren niet worden afgedicht door bijvoorbeeld meubilair, deurrubbers of hoogpolig tapijt. De kier moet minimaal 2 cm zijn;
- Verander de instelling van de ventielen niet;
- Verwissel de ventielen niet met elkaar.


De installateur heeft alle ventielen ingesteld om het ventilatiesysteem optimaal te laten functioneren. Verander daarom niets aan de stand van de ventielen.

#### 4.3 Condensafvoer

Zorg ervoor dat het waterslot (siphon) van de aansluiting op het binnenriool altijd gevuld is met water.

#### 4.4 Onderhoud door de installateur of onderhoudsmonteur

De gebruiker kan niet al het onderhoud uitvoeren.

 **Een installateur of onderhoudsmonteur moet elk jaar onderhoud uitvoeren in het balansventilatiesysteem.**




Om een optimaal gebruikscomfort te garanderen kan een onderhoudscontract, waarin het gebruikersonderhoud is opgenomen, afgesloten worden bij een aantal installateurs.

## 5 Storingen

Bij een storing verschijnt de betreffende storingscode op het display van de unit.

Vervang of reinig bij een filterwaarschuwing het filter zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud".

Bij overige storingen:

	Actie	Toelichting
1		Noteer de storingscode die op het display van de unit staat.
2		Noteer het type unit. Zie hiervoor het typeplaatje op de unit.
3		Neem contact op met de installateur of onderhoudsmonteur en geef hem de benodigde informatie.

De stekker moet altijd in het stopcontact blijven, tenzij de unit voor een ernstige storing, filterreiniging of -vervanging, of om een andere dringende reden, buiten bedrijf moet worden gesteld.



**Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, zal er geen mechanische ventilatie van de woning meer zijn. Hierdoor kunnen vocht- en schimmelproblemen in de woning optreden.**



**Er kan condensvorming aan de buitenkant van de unit ontstaan als de unit is geïnstalleerd in een omgeving met een gemiddeld hogere luchtvochtigheid (zoals badkamer of toilet). Dit is vergelijkbaar met condens op een raam. U hoeft geen actie te ondernemen.**

# I Installatie-/Meetrapport

Datum		Adres	
Werkopdracht		Plaats	
Opdrachtgever		Type project	
Geïnstalleerd door		Type woning	
Gemeten door		Type unit	

## Afvoer

Ruimte	Stand	Vereist [m³/h]	Gemeten [m³/h]	Type ventiel	Instelling ventiel	Instelling unit
Keuken						P30
Badkamer						P31
Toilet						P32
...						P33
...						
...						
Totaal:						

## Toevoer

Ruimte	Stand	Vereist [m³/h]	Gemeten [m³/h]	Type ventiel	Instelling ventiel	Instelling unit
Woonkamer						P34
Slaapkamer 1						P35
Slaapkamer 2						P36
Slaapkamer 3						P37
...						
...						
...						
Totaal:						

## Druk

Gemeten	Toevoer [Pa]	Afvoer [Pa]
Persdruk		
Zuigdruk		
Totaal:		



